



ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория
«АРТАЛИКС»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТАЛИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,
рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01
действительно от 05 октября 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»

Шуйкова С.Е.

Протокол № 32311.ИЛ01.ПБ0479 от 03.02.2022г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Металлический шкаф антивандальный 7ROLL в комплектации «Стандарт» и «Премиум»
2	Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Северролл». Адрес: 119071. Российская Федерация, г. Москва, проспект Ленинский, дом 15. эт. 1 оф. 108 пом. V ком. 4
3	Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Северролл». Адрес: 119071. Российская Федерация, г. Москва, проспект Ленинский, дом 15. эт. 1 оф. 108 пом. V ком. 4
4	Основание для исследований	Заявка № ПБ01.Н0392 от 31.01.2022.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	31.01.2022 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	31.01.2022 г.
7	Дата проведения исследований	31.01.2022 г. – 03.02.2022 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Показатели: ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность. ОСТ 12.1.044-89 (ИСО 45889-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрываемость вещества и материалов
9	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию

**ARTALIX****СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС**

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	Вывод
5.9	Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.	СниП 21-01-97	Учтено	
5.10	Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R); потери целостности (E); потери теплоизолирующей способности (I). Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности (E).	ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94	Предел огнестойкости строительной конструкции R 60 При равномерно распределенной нагрузке 3,0 кПа на узел	Степень огнестойкости III
5.11	По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса: K0 (непожароопасные); K1 (малопожароопасные); K2 (умереннопожароопасные); K3 (пожароопасные). Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.	СниП 21-01-97	Соответствует классу пожарной опасности: K0- непожароопасные При равномерно распределенной нагрузке 3,0 кПа на узел	Класс конструктивной пожарной опасности C0
Категория по взрыво и пожароопасности			Наличие горючих масел, горючих газов. Присутствует источник перегрева и загорания масла	B

Закключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Металлический шкаф антивандальный 7ROLL в комплектации «Стандарт» и «Премиум», изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Северролл». Адрес: 119071. Российская Федерация, г. Москва, проспект Ленинский, дом 15. эт. 1 оф. 108 пом. V ком. 4, **соответствует требованиям** Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Показатели: ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность. ОСТ 12.1.044-89 (ИСО 45889-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрываемость вещества и материалов.

Исполнитель
Дата 03.02.2022 г.

Шуйкова С.Е.

ИЛ «АРТАЛИКС» ООО «АРТАЛИКС»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ01.ПБ0479 от 03.02.2022г.

Страница 2 из 2